

ALLMÄNT
Dessa produkter är levererade av KB Klimatbyrån AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.


MONTAGE
ÖS monteras i yttervägg vid tak för dragfri tillförsel av uteluft.

INJUSTERING
Injustering görs med varmtrådsinstrument, stosförsedd anemometer, tryckfallsmätning med sond eller likvärdiga metoder.

SKÖTSEL
Donet rengörs vid behov med en fuktad trasa eventuellt med ett milt rengöringsmedel utan ammoniak.

MILJÖ
Miljövarudeklaration finns att hämta på vår hemsida
www.klimatbyran.se

DATA
Se måttritning.



KB Klimatbyrån AB Malmö Telefon 040-6712750, Telefax 040-6712760. **Göteborg** Telefon 031-7094590, Telefax 031-894025.
Stockholm Telefon 08-7645710, Telefax 08-7646707. **Gävle** Telefon 026-108940, Telefax 026-108941

KB Klimatbyrån AB förbehåller sig rätten till ändringar.

Ljudtrycksnivåerna L_{pA}, i diagrammen motsvarar A-vägd ljudnivå i efterklangsfältet vid 10 m² ekvivalent ljudabsorptionsarea. Det motsvarar 4 dB rumsdämpning i ett normaldämpat rum med 25 m³ rumsvolym. Till höger följer några exempel på korrigeringar vid andra typer av rum.

Rumsvolym	Typ av rum	Korrigering
25 m³	hårt rum	+2 dB
25 m³	dämpat rum	-2 dB
150 m³	hårt rum	-3 dB
150 m³	normalt rum	-5 dB
150 m³	dämpat rum	-7 dB

ÖS100

