

ALLMÄNT
Denna produkt är levererad av KB Klimatbyrån AB. Om det visar sig vid kontrollerna före eller efter montaget att produkten är defekt eller skadad skall närmaste av Klimatbyråns kontor kontaktas.

MONTERING
Donet monteras genom att centrumskruven lossas. Därefter lyfts den perforerade delen bort, och donet fästs i golvet/väggen, alt. Gradängen.

INJUSTERING
Injustering görs med varmtrådsinstrument, stosförsedd anemometer, tryckfallsmätning med sond eller likvärdiga metoder.


SKÖTSEL
Donet rengörs vid behov med en fuktig trasa, eventuellt med milt rengöringsmedel utan ammoniak.

MILJÖ
Miljövarudeklaration finns att hämta på vår hemsida ***www.klimatbyran.se***


DATA


Tabell 1, mått PEL

PEL	ØA	ØB	C	ØD	E
80	110	60	15	78.5	35



PEL 80





KB Klimatbyrån AB Malmö Telefon 040-6712750, Telefax 040-6712760. **Göteborg** Telefon 031-7094590, Telefax 031-894025.
Stockholm Telefon 08-7645710, Telefax 08-7646707. **Gävle** Telefon 026-108940, Telefax 026-108941

KB Klimatbyrån AB förbehåller sig rätten till ändringar.