

Drift och underhåll

HC



Säkerhetsföreskrifter!

- Läs igenom **hela** anvisningen innan montage påbörjas.
- Vid moment märkta med ovanstående symbol ska särskild uppmärksamhet beaktas.

Allmänt

- Produkten är levererad av Klimatbyrå AB. Om produkten är defekt eller skadad kontakta något av Klimatbyråns kontor.

Applikationsområde

- HC är ett halvcirkulärt deplacerande don med perforerat frontgaller för tilluft i offentlig miljö.
- Produkten levereras i 6 storlekar med cirkulär kanalanslutning från Ø100-315 mm.

Tillbehör

- IHC: Inklädnad som anpassas för rumshöjd. Vid beställning specificeras önskad längd i mm. IHC har en max. standardlängd på 2500 mm, överstigande längd levereras i två delar samt med medföljande täcklist för skarv. Inklädnaden levereras tillsammans med övre och nedre ramdel, se rubrik **Montage** för mer info.
- GHC: Golvsockel med standardhöjd 50 mm.
- CD30: Cirkulär, brandisolerad ljuddämpare (brandklass EI30), se separat produktblad för detaljerad information gällande krav på skyddsavstånd mm.
- Spjäll, i flera alternativ, t ex KBI-IRIS, SPT, se respektive produktblad för närmare information.

Montage

-  Beakta försiktighet vid upppackning och montage, använd ej verktyg som kan repa eller skada produkten.
- Donet är avsett för montage i vägg med placering på golv.
- Produktens inloppsstos ansluts till cirkulär kanal.
- Donet monteras genom att först skruva loss frontplåten och demontera luftriktardelen. Därefter fästs donet i väggen.
- Golvsockel skruvas fast i donet.
- Eventuell inklädnad monteras med hjälp av medföljande ramdelar, bestående av nedre och övre inklädnadsram.
- Inklädnaden skruvas fast i nedre ramdel som fästs innanför donets front och popnitas fast utanpå den övre ramdelen.
- Övre ramdel fästs i vägg eller tak.

Injustering

- I de fall donet monteras i kombination med injusterings-spjäll skall spjällets K-faktor användas vid injusteringen.

Skötsel

- Produkten rengörs vid behov med en lätt fuktad trasa, eventuellt med ett mildt rengöringsmedel utan ammoniak.
- Vid rensning av kanalsystem demonteras hela donet.

Rivning och avfallshantering

- Donet kräver ej särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering.
- Produkten får inte hanteras som hushållsavfall efter förbrukad livscykel.
- Beakta alltid de lokala regler och krav som gäller för rivning och avfallshantering.

Miljö

- På www.klimatbyran.se hittar du alltid senaste upplaga av produktens datablad, byggvarudeklaration (BVD) och montageanvisningar för nerladdning i pdf-format.

Mått




Bild 1. Mått (mm), luftdon HC med tillbehör, sockel GHC, inklädnad IHC^{*)}. Ljuddämpare CD och spjäll märkt SP, innanför inklädnaden.

T1: Mått

Storlek	Mått (mm)					
	A	B	C	ØD	E	H ^{*)}
100	254	400	220	98	110	600
125	282	500	246	123	123	alt.
160	324	700	280	158	140	900
200	370	800	320	198	160	alt.
250	428	900	370	248	185	1200
315	502	1000	436	313	218	

CL = Centrallinje.

^{*)} Avser valbara längdalalternativ för ljuddämpare CD: 600, 900 el. 1200 mm.